

各都道府県板金工業組合 理事長 様

一般社団法人日本建築板金協会
事務局

当文書は各組合事務局宛のみに配
信しておりますので、関係各位へ
の転送等をお願いします。


第 45 回 全国建築板金競技大会
「技能競技の部 (ZIC)」 課題への質問と回答⑦

前略 標記について下記の通り回答いたしますので、ご査収下さい。

草々

記

<質問 技能競技⑦>



課題 15 ページ図面の C-C' 詳細図に端部ハンダ付けと記載されていますが、
3 mm あだ折部全体をハンダ付けという意味でしょうか。
もしくは、3 mm あだ折部の両端 2 点をハンダ付けという意味でしょうか。
また、後者の意味でしたら長さの指定をお願いいたします。

<回答 技能競技⑦>

3mm あだ折部の両端 2 点のハンダ付けの意味ですが、長さの指定は致しません。
各選手必要と思われる量をハンダ付けしてください。

以上

本文書は全板連グループのウェブサイト内「全国建築板金競技大会」にも掲載いたしますので、そちらも合わせて御参照下さい。

質問の受付は、2022 年 12 月 2 日（金）17 時到着分まで

【第45回全国建築板金競技大会 課題への質問と回答 配信履歴】

- ①～② 2022 日板協発第 4 号（2022 年 5 月 10 日付 配信）
- ③～⑤ 2022 日板協発第 6 号（2022 年 6 月 14 日付 配信）
- ⑥ 2022 日板協発第 14 号（2022 年 9 月 30 日付 配信）