

各都道府県板金工業組合 理事長 様

一般社団法人日本建築板金協会  
事務局

当文書は各組合事務局宛のみに配  
信しておりますので、関係各位へ  
の転送等をお願いします。

第 45 回 全国建築板金競技大会  
「技能競技の部 (NYAC)」 課題への質問と回答①②

前略 標記について下記の通り回答いたしますので、ご査収下さい。

草々

記

<質問 建築技術①>

外壁材は 6m 以内の長さの物を使用してください。

とありますが、立面図を見てみると立平葺は 6m を超えているように見受けられます。

角波サイディングが 6m 以内とし、立平葺は 6m を超えても大丈夫でしょうか。

<回答 建築技術①>

角波サイディングは 6m 以内とし、立平葺は 6m を超えても大丈夫です。

<質問 建築技術②>

角波サイディングはジョイント部が重ね式の物と捉えてよいのでしょうか。

スパンドレルなどの差し込み形状のものも含まれますか。

<回答 建築技術②>

ジョイントの納め方の指定はありません。

一般的な角波サイディングであれば構いません。資料とともに提出してください。

以上

本文書は全板連グループのウェブサイト内「全国建築板金競技大会」にも掲載いたしますので、そちらも合わせて御参照下さい。

質問の受付は、2022 年 12 月 2 日 (金) 17 時到着分まで

**【第45回全国建築板金競技大会 課題への質問と回答 配信履歴】**

- ①～② 2022 日板協発第 4 号 (2022 年 5 月 10 日付 配信)
- ③～⑤ 2022 日板協発第 6 号 (2022 年 6 月 14 日付 配信)
- ⑥ 2022 日板協発第 14 号 (2022 年 9 月 30 日付 配信)
- ⑦ 2022 日板協発第 16 号 (2022 年 10 月 21 日付 配信)
- ⑧ 2022 日板協発第 18 号 (2022 年 10 月 28 日付 配信)